

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**  
**CERT**



Registrazione numero/*Registration number*

PED/0497/2226b/15

SGQ N° 032A      EMAS N° 016P  
SGA N° 032D      ISP N° 049E  
SCR N° 033F      LAB N° 0006  
PRD N° 032B      FSM N° 015I

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF, e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

## CERTIFICATO UE DI CONFORMITA' *EU CERTIFICATE OF CONFORMITY*

Visto il Fascicolo Tecnico/*Referring to the Technical File*  
n° 228b/12 del/*dated* 28/03/2017

si certifica che la Società/*we certify that the Company*

**TECNOCONTROL S.r.l.**  
**Via Miglioli, 47 - 20090 SEGRATE (MI) - ITALY**

ha implementato e mantiene un Sistema Qualità che garantisce la conformità al Tipo - Certificato CSI  
PED/0497/2225b/12 - e ai requisiti ad esso applicabili, secondo la Procedura del Modulo D - Allegato III della  
Direttiva 2014/68/UE

*has implemented and maintains a quality system in compliance to the Type - Certificate CSI PED/0497/2225b/12 - and to the  
requirement which apply to it, according to the Procedure Module D - Annex III of the 2014/68/EU Directive*

allo scopo di produrre e testare  
*for manufacturing and testing*

### REGOLATORI GAS CON MEMBRANA DI SICUREZZA - CON / SENZA FILTRO - SERIE RG

*GAS GOVERNORS WITH SAFETY DIAPHRAGM - WITH / WITHOUT FILTER - SERIES RG*

PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 2 barg; TS<sub>min</sub> -15 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C

Gruppo Fluido/*Fluid Group* 1 - Categoria/*Category* IV

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra,  
dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.

*The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking,  
followed by the Notified Body identification number.*

**CE 0497**

10/10/2015

Prima emissione  
*First issue*

06/04/2017

Ultima emissione  
*Latest issue*

09/10/2018

Scadenza  
*Expiring*



CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2225b/15

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P  
 SGA N° 032D ISP N° 049E  
 SCR N° 033F LAB N° 0006  
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF, e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
 Recognition Agreements

## CERTIFICATO UE DEL TIPO

### EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 228b/12 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

### TECNOCONTROL S.r.l.

#### Via Miglioli, 47 - 20090 SEGRATE (MI) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di attrezzatura in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE  
 has realized the following Type of pressure equipment that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive

## REGOLATORI GAS CON MEMBRANA DI SICUREZZA - CON / SENZA FILTRO - SERIE RG

### GAS GOVERNORS WITH SAFETY DIAPHRAGM - WITH / WITHOUT FILTER - SERIES RG

RGxxx, RGxxx-HC, RGxxx-FT, RGxxx-HC-FT, RGxxx-TPIO, RGxxx-HC-TPIO, RGxxx-FT-TPIO, RGxxx-HC-FT-TPIO.

 PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 0,5 barg; TS<sub>min</sub> -15 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

RGxxx-1B, RGxxx-HC-1B, RGxxx-FT-1B, RGxxx-HC-FT-1B, RGxxx-1B-TPIO, RGxxx-HC-1B-TPIO, RGxxx-FT-1B-TPIO, RGxxx-HC-FT-1B-TPIO.

 PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 1,0 barg; TS<sub>min</sub> -15 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

RGxxx-1B, RGxxx-HC-2B, RGxxx-FT-2B, RGxxx-HC-FT-2B, RGxxx-2B-TPIO, RGxxx-HC-2B-TPIO, RGxxx-FT-2B-TPIO, RGxxx-HC-FT-2B-TPIO.

 PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 2,0 barg; TS<sub>min</sub> -15 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

 DN/ND: 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1"1/4 (DN32), 1"1/2 (DN40), 2" (DN50), DN65, DN80, DN100,  
 Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category IV

10/10/2015

 Prima emissione  
 First issue

06/04/2017

 Ultima emissione  
 Latest issue

09/10/2025

 Scadenza  
 Expiring